

PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von Gummiprüben "TEMASIL NG (Blue colour)" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : TEMAC a.s., Zverinek, Tschechische Republik
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "TEMASIL NG (Blue colour)"
 Art der Prüfkörper : Probeplatten
 Eingang der Proben : 03.05.2009
 Probenehmer : Auftraggeber
 TZW-Az. : KA 189/09

Untersuchungsergebnisse

- Rezeptur: wurde unter KC 426'09 vorgelegt und überprüft
- Migrationstest: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	nnb	nnb	nnb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	8	7	5	≤ 125
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	201	113	91	≤ 150
Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,002	0,003	0,001	≤ 0,25
Phenole [mg/m ² d]	< 0,1	< 0,1	< 0,1	≤ 12,5

Die untersuchten Proben "TEMASIL NG (Blue colour)" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bgesundhbl. Jg. 86, 6. Mitt.) im Bereich Dichtungen D2.

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 11.08.2009


 Dr. J. Klinger
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.

Das Technologiezentrum Wasser ist eine Einrichtung des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Adresse: TZW Karlsruhe Prüfstelle Wasser
 Wasserwerkstr. 4, 76137 Karlsruhe

Telefon: +49-(0)721-93163-0
 Telefax: +49-(0)721-33160

Adresa

TEMAC, a.s., 289 13 Zvěřinek, Česká republika

www.temac.cz

Tel.: +420 325 550 172

Fax: +420 325 550 103

e-mail: prodej@temac.cz

+420 325 550 268

+420 325 550 103

+420 325 550 180

+420 325 513 402

+420 325 550 181

+420 325 550 284

tech.help@temac.cz